



# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

Управление Роспотребнадзора по Владимирской области  
Главный государственный санитарный врач по Владимирской области  
Владимирская область

(уполномоченный орган государства - члена Евразийского экономического союза)

# Eurasian Union Logo

## СВИДЕТЕЛЬСТВО

### о государственной регистрации продукции

№ RU.33.ВЛ.02.008.Е.000015.08.24 от 16.08.2024 г.

#### ПРОДУКЦИЯ

Пена двухкомпонентная полиуретановая противопожарная ИЗОТЕК (ISOTEC), марок ИЗОТЕК ОЗ Пена-ПУ150 (ISOTEC FP Foam-PU150), ИЗОТЕК ОЗ Пена-ПУ180 (ISOTEC FP Foam-PU180). Область применения: Для изоляции кабелей, кабельных трасс, трубопроводов из воспламеняемых и невоспламеняемых материалов, проемов полочных перекрытий, при проведении строительных и ремонтных работ во всех типах зданий и сооружений любого функционального назначения типов А-В. Изготовлена в соответствии с документами: В соответствии с ТУ 20.16.56-056-56846022-2024 "Пена полиуретановая двухкомпонентная ИЗОТЕК".

#### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Адгезив", 600005, Владимирская обл., г.Владимир, Промышленный проезд, д.5 ("Российская Федерация").

#### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Сен Гобен Строительная Продукция Рус", 140301, Московская область, г.Егорьевск, ул.Смычка, д.60 ("Российская Федерация"). ОГРН: 1025001466379

#### СООТВЕТСТВУЕТ

Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору ( контролю).

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ВЫДАНО НА ОСНОВАНИИ

1. Протокол лабораторных испытаний от 01.08.2024г. №07/98-359/ПР-24 ИЛЦ ФГБУ "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора" Управления делами Президента Российской Федерации, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц РОСС RU.0001.510440. 2. Протокол испытаний от 02.07.2024г. №302Л/3-02.07/24 ИЦ "CERTIFICATION GROUP" ИЛ "LIGHT GROUP" ООО "Трансконсалтинг", уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AI63. 3. Экспертное заключение от 06.08.2024г. №4701 органа инспекции ООО "СЕРТИФИКАЦИЯ ПРОДУКЦИИ", уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц RA.RU.710459.

СРОК ДЕЙСТВИЯ не ограничен

Руководитель Управления

(должность руководителя (уполномоченного лица) уполномоченного органа государства члена Евразийского экономического союза)



Т.Е.Данилова  
(Ф. И. О.)

№0409869

# Данные о продукции, прошедшей государственную регистрацию

№ RU.33.ВЛ.02.008.Е.000015.08.24

от 16.08.2024 г.

Свидетельство напечатано на бланке N 409869

## Фирма-получатель

Общество с ограниченной ответственностью "Сен Гобен Строительная Продукция Рус", 140301, Московская область, г.Егорьевск, ул.Смычка, д.60" ("Российская Федерация")".

## Информация, наносимая на этикетку

предприятие-изготовитель; реквизиты предприятия-изготовителя и (или) поставщика; ТНПА, по которому осуществляется выпуск продукции; отметка технического контроля, номер партии и дата изготовления ПСМ. Упаковка и маркировка ПСМ и мебели должна соответствовать требованиям, установленным ТНПА, и сопровождаться инструкцией по их применению или использованию.

## Гигиеническая характеристика продукции

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и т.д.)	
Санитарно-химические показатели. Миграция вредных веществ. Воздушная среда		
формальдегид, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	0,01
водород цианистый, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,00025	0,01
этиленгликоль, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,0002	0,3
метиловый спирт, мг/м <sup>3</sup>	0,08	0,5
спирт изопропиловый, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,08	0,20
бутилацетат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,02	0,10
дибутилфталат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	0,10
диоктилфталат, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	0,02
стирол, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,001	0,002
фталеый ангидрид, мг/м <sup>3</sup>	менее 0,003	0,02
напряженность электростатического поля	11,6	15,0
индекс токсичности, %	103,5	80-120
запах, балл	1	2