

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общество с ограниченной ответственностью «НПО ПОЖЦЕНТР» (ОС ООО "НПО ПОЖЦЕНТР")

наименование органа по сертификации, включая организационно-правовую форму

Место нахождения: РОССИЯ, Москва город. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн.тер.г, УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул. Перовская, дом 1, строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефон +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты firecert@gmail.com, адрес сайта www.firecert.ru. ОГРН: 1077759457489

место нахождения (адрес юридического лица), адрес места осуществления деятельности, телефон, ОГРН, адрес электронной почты

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37 от 14.10.2015 выдан Федеральной службой по аккредитации

уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц



органа по сертификации

В.А. Литвинов

подпись, инициалы, фамилия

РЕШЕНИЕ ПО ЗАЯВКЕ

6212-Р/01ПБ37 08.07.2025

В результате рассмотрения заявки № 6212-С от 01.07.2025

Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
(ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»)

наименование заявителя - юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя или ФИО физического лица и его паспортные данные

Адрес юридического лица: 140301, Россия, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60.
Телефон: +7 (495) 228-81-10, E-mail: certificate@isotecti.ru

юридический адрес или адрес регистрации, телефон, факс

на проведение обязательной сертификации продукции:

Противопожарное вспучивающееся покрытие на основе силанизированного полимера ИЗОТЕК ОЗ
Мастика-СП90 (ISOTEC FP Mastic-SP90).

Область применения: Покрытие применяется для создания условий нераспространения горения кабелей категории А и В (одиночных и в пучках) силовых, контрольных, связи и других, имеющих резиновые и полимерные оболочки, в том числе полиэтиленовые от возгорания и распространения горения.

Противопожарное покрытие предназначено для эксплуатации в помещениях и кабельных сооружениях с повышенной влажностью (до 100%) и на открытом воздухе при температуре от минус 40 °С до плюс 60 °С. Применяется во всех типах зданий и сооружений любого функционального назначения типов А-В

наименование и вид продукции, включая торговую марку, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию

Код ОКПД2: 20.30.22.180

Серийный выпуск

серийный выпуск, или партия определенного размера, или единица продукции

выпускаемой изготовителем

Общество с ограниченной ответственностью Научно-производственная фирма "Адгезив"
(ООО НПФ "АДГЕЗИВ")

наименование изготовителя - юридического лица или индивидуального предпринимателя

Адрес юридического лица: 600016, Россия, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Большая Нмжегородская, д. 77, корпус лабораторный № 2, этаж 2 помещение 25А.

Адрес места осуществления деятельности: 600009, Россия, Владимирская обл., г. Владимир, пр. Промышленный, д. 5.

адрес изготовителя

по ТУ 20.30.22-058-56846022-2024 «Покрытие противопожарное вспучивающееся ИЗОТЕК. Технические условия»

наименование и обозначение документации изготовителя (стандарт, ТУ, КД, образец-эталон)

и представленных заявителем документов:

ТУ 20.30.22-058-56846022-2024 «Покрытие противопожарное вспучивающееся ИЗОТЕК. Технические условия»

перечень документов, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции установленным требованиям

Органом по сертификации ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР»

принято отрицательное решение по заявке на проведение обязательной сертификации в связи с тем, что Федеральным законом № 123 от 22 июля 2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" **не установлены требования пожарной безопасности к заявленной продукции**, данная продукция подлежит обязательному подтверждению соответствия требованиям Технического регламента Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" ТР ЕАЭС 043 **в качестве компонента средств обеспечения пожарной безопасности.**

Настоящее решение действует до 07.07.2030, либо до внесения изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Направить данное Решение об отказе в проведении обязательной сертификации
Общество с ограниченной ответственностью «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»
(ООО «Сен-Гобен Строительная Продукция Рус»)

по адресу: 140301, Московская область, г. Егорьевск, ул. Смычка, д. 60

наименование организации

Эксперт

подпись

Н.С. Бородина

должность, инициалы, фамилия